

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "10" июня 2019 г.

АКТ № 979.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 10 (под. 1-3).

по адресу: _____ (наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Таймырская 10.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Пустующее помещение Управления имущества (пом. № 6 S=230,2 м², пом. № 22, 23 S=88,9 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2513	2025 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201018856	118640 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201018870	103781 т	на приборе 1 шт.	13.09.2016	13.09.2020
КТСП-Н t1	9922	59 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КТСП-Н t2	9922	45 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КОРУНД-ДИ Р1	50086	6,1 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192713	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021090	5578 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1423	59 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		17876 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.03.2020 г., по горячей воде до 22.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

Ответственный представитель потребителя

Мастер участка Л.А. Демидова

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

дата

Начальник отдела приборного учёта

А.Ю. Линицкий