

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" августа 2019 г.

АКТ № 1382.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 12 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Таймырская 12.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Установлен т/о

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3311	1969 Гкал	на приборе 1 шт.	05.04.2019	05.04.2023
МФ Ø 65 Т1	201018500	102870 т	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201019175	98383 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КТСП-Н t1	15313	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15313	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	47712	6,4 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192711	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021001	17786 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1456	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		19040 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка приборов учета энергии Л.А. Демидова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись