

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" августа 2019 г.

АКТ № 1384.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 14 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Таймырская 14.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Нагуманов М.И. (S=32 м²). ИП Горбань О.В. (S=95,1 м²). ИП Кечуткин А.Н. (S=63,5 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6940	397 Гкал	на приборе 1 шт.	29.09.2017	29.09.2021
МФ Ø 50 Т1	201020287	25209 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 Т2	201020506	23763 т	на приборе 1 шт.	30.08.2016	30.08.2020
КТСП-Н t1	9024	73 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9024	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	49612	5,9 кгс/см ²		24.11.2016	24.11.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192723	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021188	2545 т	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1417	62 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3771 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка приборов учета энергии Л.А. Демидова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____