

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "18" марта 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 " " 2019 г.

**АКТ № 538.**

периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 26 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Таймырская 26.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: почта России, ИП Жебриков Д.Н. ИП Кременсков А.Н. ИП Мангова Ж.Б.

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6938	182 Гкал	на приборе 1 шт.	29.09.2017	29.09.2021
МФ Ø 50 Т1	201020820	4684 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 50 Т2	201020540	4520 т	на приборе 1 шт.	31.08.2016	31.08.2020
КТСП-Н t1	6407	73 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КТСП-Н t2	6407	53 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КОРУНД-ДИ Р1	192672	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192639	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201020627	633 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1647	59 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		539 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 31.08.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер участка приборов учёта энергии Л.А. Демидова  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_