

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "10" июня 2019 г.

АКТ № 1033.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 30 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 30.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Гуламов (S=243.37 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1280	280 Гкал	на приборе 1 шт.	26.12.2018	26.12.2022
МФ Ø 80 Т1	201013104	11450 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
МФ Ø 80 Т2	201017094	9451 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
КТСП-Н t1	7093	62 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
КТСП-Н t2	7093	48 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192688	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192696	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021028	1088 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1636	44 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8644 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 13.05.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:
Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка Л.А. Демидова
(должность, фамилия, номер телефона)

дата

Подпись

Начальник отдела приборного учёта

А.Ю. Линицкий