

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"30" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В. Жданович  
2017г.

АКТ № 1419/1

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ул. Талнахская, 49, к-1 (п. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская, 49.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "Красивые люди". ООО СПП "Таймырский" (S=357,5 м<sup>2</sup>). Храм Луки (S=120,81 м<sup>2</sup>)

Примечание: Отсутствует возможность установки приборов учета ул. Талнахская 49 к-2

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2440	1409 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 50 Т1	201008967	38286 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015.	18.04.2019.
МФ Ø 50 Т2	201016161	30891 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
КТСП-Н t1	34983	91 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34983	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170978	кгс/см <sup>2</sup>		11.07.2015.	11.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171090	кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015.	10.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201012459	4069 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015.	13.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	188	53 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		8334 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_