

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "23" апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 "24" 10/2018 г.

АКТ № 811

Ввода в эксплуатацию узла учёта горячей воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 53 (под. 1-8).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 53.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :
узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: МУП "КОС" бытовка (S=360,4 м²). ИП Шегай (S=90,9 м²). ИП Антонян (S=152 м²). ИП Нероба.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2573		на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201014216	8123 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	203	65 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		16280 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 7

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5661		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201018090	5288 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2566	61 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		9826 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Коммерческий учёт горячей воды ведется по приборам учёта до 16.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____