

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 708

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 61 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 61.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: ПАО "Сбербанк" (S=229,4 м). ФГУП "Почта России" (S=230,1 м)

в следующем составе оборудования:

подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2546	579 Гкал	на приборе 1 шт.	18.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 50 Т1	201017450	28123 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017418	27068 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34692	72 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34692	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181370	6,4кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181405	5,3кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201017219	6071 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017183	4842 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2085	72 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2085	65 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		3032 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

по главного инженера (подпись, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____