

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" августа 2019 г.

АКТ № 1373.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского15 (под. 1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Федоровского 15.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС (циркуляция) по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Упр. Имущества (пустующие помещения)

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС (циркуляция) подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4742	3462 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 150 Т1	201018348	114516 т	на приборе 1 шт.	14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 150 Т2	201020089	105821 т	на приборе 1 шт.	06.08.2016	06.08.2020
КТСП-Н t1	36017	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36017	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190491	7,0 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186498	5,3 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019795	3348 т	на приборе 1 шт.	28.07.2016	28.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020767	2016 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3301	64 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3301	40 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		4773 ч		Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 4 ГВС (тупиковая)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2527		на приборе 1 шт.	04.04.2019	04.04.2023
МФ Ø 32 гвс Т3	201019787	13158 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н гвс t3	1302	45 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		11238 ч		Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3 ГВС (тупиковая)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2527		на приборе 1 шт.	04.04.2019	04.04.2023
МФ Ø 32 гвс Т3	201019808	2344 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020604	заглушен		01.09.2016	01.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3307	46 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3307			08.02.2016	08.02.2020
часы работы		9667 ч		Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)	