


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2016г.

**АКТ № 967.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 5 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 5.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки
ВКТ-9	1381	2696 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015
МФ Ø 100 Т1	201014076	171636 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015
МФ Ø 100 Т2	201014322	156908 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015
КТСП-Н t1	14624	65 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015
КТСП-Н t2	14624	55 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015
КОРУНД-Р1	171586	5,2кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015
КОРУНД-ДИ Р1	171572	4,8кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015
МФ Ø 50 гвс Т3	201013550	10230 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015
МФ Ø 32 гвс Т4	201013266	9076 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015
КТСП-Н гвс t3	17042	64 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015
КТСП-Н гвс t4	17042	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015
часы работы		5215 ч		
Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)				

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись