


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения допуска
 "17" июня 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 1116.

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9 (п. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 9.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Управление культуры

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1336	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014035	т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014327	т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	14633	°С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14633	°С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171590	кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181749	кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013204	23220 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201018167	17974 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	17059	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17059	19 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		2589 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

И.о. Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев 
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____