

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 29 мая 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 1073**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 18 (п. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты после узла учета: Управление имущества S=485

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1672	171 Гкал	на приборе 1 шт.	19.01.2018	19.01.2022
МФ Ø 100 Т1	201014070	11172 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013956	10247 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н t1	34968	60 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34968	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171317	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170851	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013061	3383 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201014219	3064 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15122	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15122	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		443 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 11.07.2019 г., по горячей воде до 15.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Исаев Ф.Б.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_