

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
"18" декабря 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
2017 г.

АКТ № 3647

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Энтузиастов, 13 (п. 1-3)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Энтузиастов, 13 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2097			11.12.2015.	11.12.2019.
МФ Ø 25 В1	201020978	298 м³	1 шт. на приборе.	09.09.2016.	09.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49861	4,7 кгс/см²		24.10.2016.	24.10.2020.
часы работы		384 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2097		1 шт. на приборе.	11.12.2015.	11.12.2019.
МФ Ø 32 В1	201019150	142 м³	1 шт. на приборе.	21.05.2016.	21.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49171	4,9 кгс/см²		24.10.2016.	24.10.2020.
часы работы		384 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 11.12.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____

Схема установки автономного узла коммерческого учета
тепловодоресурсов здания МКД по адресу:
г. Норильск, р-н Талнах, ул. Энтузиастов, 13

