

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
 " " " 2017г.

**АКТ № 1133.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 36 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 36.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Алкомаркет" (S=194,2 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4685	105 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013667	8255 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013336	7672 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34688	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34688	52 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190706	6,8 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181694	5,2 кгс/см²		28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201011665	866 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017272	846 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	33456	61 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33456	61 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		178 ч			
				Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 09.12.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

22.08.17  
 Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

Цалко Ю.С.  
 2017 г.

Дата Подпись